

**Общество с ограниченной ответственностью  
"ДЭЛФИ-К"**



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
на кабельно-проводниковую продукцию  
№ ПСИ/В04704-3051-134-0**

Дата изготовления: **Апрель 2024 года**      Дата проведения испытаний: **4 апреля 2024 г.**

Марка кабеля: **ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 ТУ 27.32.13-001-50508844-2024**

Номинальное напряжение: **0,66 кВ**

№ партии: **3051-134-0**

Тип тары: **Бухта**

Количество: **5 100 м**

Вид испытания или проверки	Требования технических стандартов	Фактическое значение результатов контроля
Проверка конструкции и конструктивных размеров	ГОСТ, ТУ	соответствует
Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20 °С, Ом	12,1	соответствует
Проверка электрического сопротивления изоляции приведенное к 1 км длины при температуре 20 °С, МОм	12,3	соответствует
Испытание напряжением в течение 10 мин., кВ	3	выдержал
Проверка маркировки жил	ГОСТ, ТУ	соответствует
Проверка герметичности защитного шланга	ГОСТ, ТУ	соответствует
Проверка маркировки и упаковки	ГОСТ, ТУ	соответствует

Продукция соответствует требованиям ТУ 27.32.13-001-50508844-2024; ГОСТ 31996-2012

Испытания произвел: Контролёр-испытатель Березин М.А.

Начальник ОТК: Сватова Н.Б.



Наличие настоящего паспорта качества и сохранность фирменных заделок концов кабеля при обращении по вопросам качества или количества обязательно. Кабель (провод) не подлежит перемотке до приёмки потребителем по качеству